



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ**

ДОЗВІЛ № 819.14.30

Дозволяється **Приватному підприємству «Госпрозрахункове бюро «Енергія»**
місце державної реєстрації: 69123, м. Запоріжжя, вул. Г.Сапожнікова, 8-Б
код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 19269348
код виду діяльності згідно з КВЕД: 27.12

**виконувати випробування електричного устаткування електричних станцій
та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В:**

Назва електричного устаткування, що випробується (вимірюється)	Назва та пункт нормативного документу, що регламентує проведення випробувань (вимірювань)
Силові трансформатори на напругу до 35 кВ включно	ПТЕЕС дод. 1 табл. 1 пп. 3, 5÷9, 15(дод. 2 табл. 6 пп. 1, 2) ПУЕ п. 1.8.16 (2÷7, 13) ГОСТ 3484.1-88 р. 5
Паперово-масляні конденсатори на напругу до $188/\sqrt{3}$ кВ включно	ПТЕЕС дод. 1 табл. 3 пп. 2, 3, 5 ПУЕ п. 1.8.27 (1÷3)
Підвісні та опорні ізолятори на напругу до 35 кВ включно	ПТЕЕС дод. 1 табл. 8 пп. 2, 3
Вводи і прохідні ізолятори на напругу до 150 кВ включно	ПТЕЕС дод. 1 табл. 9 пп. 1÷5
Масляні і електромагнітні вимикачі на напругу до 35 кВ включно	ПТЕЕС дод. 1 табл. 10 пп. 1, 4, 5, 7, 8, 10
Вимикачі навантаження на напругу до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод. 1 табл. 14 пп. 1÷3, 6÷8
Запобіжники на напругу понад 1000 В	ПТЕЕС дод. 1 табл. 15 п. 1, 2
Роз'єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі на напругу до 150 кВ включно	ПТЕЕС дод. 1 табл. 16 пп. 1, 2, 4÷7
Вентильні розрядники на напругу до 110 кВ включно	ПТЕЕС дод. 1 табл. 17 пп. 1, 2, 4
Сухі реактори на напругу до 35 кВ включно	ПТЕЕС дод. 1 табл. 19 пп. 1, 2
Вимірювальні трансформатори напруги на напругу до 110 кВ включно	ПТЕЕС дод. 1 табл. 20 пп. 1, 3, 5÷8 ПУЕ п. 1.8.17 (1, 3, 4, 8, 9)
Вимірювальні трансформатори струму на напругу до 110 кВ включно	ПТЕЕС дод. 1 табл. 20 пп. 1÷6 ПУЕ п. 1.8.17 (1÷3, 5, 9) ДСТУ ІЕС 60044-1:2008 п. 8.4
Комплектні розподільні пристрої внутрішнього та зовнішнього установлення на напругу до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод. 1 табл. 21 пп. 1÷4
Електродвигуни змінного струму на напругу до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод. 1 табл. 22 пп. 2÷4, 6
Заземлювальні пристрої	ПТЕЕС дод. 1 табл. 25 пп. 1÷3, 5, 8 ПУЕ п. 1.8.36.4
Стационарні, пересувні та переносні комплектні випробувальні установки	ПТЕЕС дод. 1 табл. 26 пп. 2, 4
Електроустановки, апарати, вторинні кола, норми випробування яких не наведені в таблицях 1÷26 додатка 1 до ПТЕЕС, та електропроводка на напругу до 1 кВ	ПТЕЕС дод. 1 табл. 27 пп. 1÷3, 5, 7, 8

на підставі заяви власника від 31.07.2014 вх. № 5459/0/2-14, висновку експертизи ДП «Запорізький ЕТЦ» від 21.07.2014 № 23.04.04-0374.14

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл діє з 07 серпня 2014 р. до 06 серпня 2019 р.

Заступник Голови



М. П.

С.В.Дунас

7 серпня 2014 року

Строк дії дозволу продовжено до _____ 20__ р. на підставі

(найменування документа)

Керівник (заступник керівника)
органу, що видав дозвіл

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.